

Oksby & Ho Vandværk
Blåvandvej 87A
6857 Blåvand
Att.: Kenneth Ladefoged Risager

Rapportnr.: AR-26-CG-26001575-01
Batchnr.: EUDKVE-26001575
Kundenr.: CA0003964
Modt. dato: 08.01.2026
Valideringskode: E2C48BB95B

Analysereport

Prøvested: Oksby & Ho Vandværk - Bordrupvej 2, taphane - 50124 - / 4555000291
Udtagningsadresse: Bordrupvej 2, 6840 Oksbøl
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 08.01.2026 kl. 13:03
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 08.01.2026 - 15.01.2026

Prøvemærke: Badeværelse								
Lab prøvenr:	835-2025-81599837	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)	Urel (%)
			Min.	Max.				
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	B	
Farvetal, Pt	9.5	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A	15
Turbiditet	0.14	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A	15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B	0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B	0.15 ^{o)}
Metaller								
Jern (Fe)	0.029	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006		
Vandtemperatur	8.0	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	430	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		15
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Oksby & Ho Vandværk
Blåvandvej 87A
6857 Blåvand
Att.: Kenneth Ladefoged Risager

Rapportnr.: AR-26-CG-26001575-01
Batchnr.: EUDKVE-26001575
Kundenr.: CA0003964
Modt. dato: 08.01.2026
Valideringskode: E2C48BB95B

Analysereport

Prøvested: Oksby & Ho Vandværk - Bordrupvej 2, taphane - 50124 - / 4555000291
Udtagningsadresse: Bordrupvej 2, 6840 Oksbøl
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 08.01.2026 kl. 13:03
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DMBR
Analyseperiode: 08.01.2026 - 15.01.2026

Prøvemærke:	Badeværelse					
Lab prøvenr:	835-2025-81599837	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			

15.01.2026



I tvivl om ægtheden?
 Scan QR koden
 Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
 Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse
 *): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 ☒): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.